

Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-006/2024 PARA LA
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESO PARA AQUA CENTRO DE
REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA"

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN LSC-006/2024 PARA LA "ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA AQUA
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA"

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 19 de enero del año 2024, en las instalaciones del Hospital General de Zapopan ubicado en Ramón Corona #500 Zapopan Centro., C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Los servidores públicos presentes en este acto son:



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Balenes
C.P. 45157
Tel: 33 38816 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colcción No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

Servidor Público	Área
Claudia Berenice Millán Silva	Representante de la Jefatura de Adquisiciones. La convocante
Ing. Álvaro Rojas Sánchez	Representante de la Jefatura de Tecnologías de Información del OPD SSMZ

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

- SIN PARTICIPANTES.


En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos vía correo electrónico por los licitantes interesados y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo los siguientes:

- APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V.

Número:	Pregunta:
1	¿Cuáles son las medidas exactas en milímetros en que debe tener las paredes de la "L" de vidrio templado en alto, largo y fondo? Así como de la puerta principal de acceso. RESPUESTA: Las dimensiones del alto pueden variar en función del equipo ofertado, deberá de estar a la misma altura. Las dimensiones de fondo y largo se consideran 2.05m x 4.00m para la estructura completa, respondiendo en específico a las medidas del vidrio templado que se preguntan aquí deben de ser calculadas en función de la estructura que se proponga, pero contemplando que cubran por completo el área.
2	¿La información codificada en código de barras es puramente numérica, o contiene caracteres alfabéticos? RESPUESTA: Es CODE 39 Alfanumérico

[Handwritten signature]





Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-006/2024 PARA LA
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESO PARA AQUA CENTRO DE
REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA"

3	<p>¿Cuál es el formato de código de barras usado en las credenciales actualmente (que no son código QR)?</p> <p>RESPUESTA: Es CODE 39 Alfanumérico</p>
4	<p>¿El servidor administrativo con el que se debe comunicar el sistema estará en las mismas instalaciones ¿En caso de que no... ¿Cuál es la operación de supervivencia deseada en caso de que se perdiera el link al servidor administrativo?</p> <p>RESPUESTA: No estará en las mismas instalaciones, en caso de que se perdiera la comunicación por: Pérdida de enlace; deberá de permitir que un operador tenga un control que habilite los accesos y salidas mediante una comunicación local-manual puede ser control infrarrojo, biométrico o botón cableado en el área de recaudación. En este escenario el sistema deberá de informar de manera visual o auditiva que hay una pérdida de comunicación al intentar la transacción.</p> <p>Pérdida de corriente; deberá de contar con una opción manual para abrir y cerrar las puertas.</p>



Gobierno de
Zapopan

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 12:20 horas del 19 de enero del 2024.

Firmando los presentes:

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38816 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3124 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Sañililo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colitlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

Servidor Público	Firma
Representante de la Jefatura de Adquisiciones.	
Representante de la Jefatura de Tecnologías de Información del OPD SSMZ El requirente.	

